



28. XII. 2021.
Se vizează caștău e - gosc. Te așă
pe site - al "Unirea", etc.
Oly

Către,

TOATE UNITĂȚILE ADMINISTRATIV TERITORIALE

Doamnei / Domnului Primar

În atenția șefului Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență

În ultima perioadă, la nivelul județului Alba s-a înregistrat o creștere semnificativă a incendiilor produse la locuințele și anexele gospodărești, iar printre cauzele cele mai frecvente sunt exploatarea necorespunzătoare a mijloacelor / sistemelor de încălzire, precum și instalarea, exploatarea și curățarea necorespunzătoare a coșurilor de fum.

Respectarea regulilor și măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență, precum și adoptarea unui comportament adecvat, conduc la evitarea sau limitarea semnificativă a producerii unor evenimente negative, soldate cu victime și/sau însemnate pagube materiale. În acest sens, pentru formarea unei conduite preventive în rândul populației, vă retransmitem anexat, spre afișare la punctele de informare preventivă constituite la nivelul unităților administrativ teritoriale, trei materiale de informare preventivă cuprinzând reguli și măsuri de prevenire a incendiilor generate de exploatarea necorespunzătoare a mijloacelor / sistemelor de încălzire și a coșurilor de fum, precum și măsuri de apărare împotriva incendiilor la exploatarea instalațiilor, aparatelor și echipamentelor electrice.

Nu în ultimul rând, având în vedere atribuțiile specifice serviciilor voluntare pentru situații de urgență, atât pe linie preventivă, cât și în ceea ce privește intervenția în cazul producerii unor situații de urgență, vă reiterăm necesitatea dispunerii următoarelor măsuri:

- intensificarea diseminării, prin activitățile proprii de informare preventivă, a regulilor și măsurilor specifice de prevenire, care trebuie cunoscute și respectate de către toți cetățenii;

- afișarea în locurile des frecventate de către cetățeni (sediul primăriei, lăcașuri de cult, comerț etc.) a regulilor și măsurilor de prevenire a incendiilor generate de exploatarea necorespunzătoare a mijloacelor / sistemelor de încălzire și a coșurilor de fum, precum și a măsurilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea instalațiilor, aparatelor și echipamentelor electrice;

- desfășurarea unor activități preventive de către S.V.S.U., conform competențelor, la nivelul gospodăriilor cetățenești, a lăcașurilor de cult, precum și la alte instituții și operatori economici, pe parcursul cărora să se pună accent pe cauzele de incendiu specifice sezonului rece și pe regulile de comportare în caz de ger și ninsori abundente;

- întreținerea specifică a tehnicii de intervenție pentru sezonul rece, în scopul asigurării intervenției operative a serviciului voluntar în cazul înregistrării unor incendii sau a altor situații de urgență.

ANEXE:

- Anexa 1: PREVENIREA INCENDIILOR ÎN SEZONUL RECE: EXPLOATAREA MIJLOACELOR / SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE / 2 pagini / NESECRET;

- Anexa 2: PREVENIREA INCENDIILOR ÎN SEZONUL RECE: INSTALAREA, EXPLOATAREA ȘI CURĂȚAREA COȘURILOR DE FUM / 1 pagină / NESECRET;

- Anexa 3: MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA EXPLOATAREA INSTALAȚIILOR, APARATELOR ȘI ECHIPAMENTELOR ELECTRICE / 3 pagini / NESECRET.

Cu stimă
INSPECTOR ȘEF
Locotenent-colonel



COSTEA Ovidiu Nicolae

CAP/PCL



Anexa 3 la nr.531145 din 16.12.2021

MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA EXPLOATAREA INSTALAȚIILOR, APARATELOR ȘI ECHIPAMENTELOR ELECTRICE

Statistica incendiilor înregistrate în ultimii ani, arată o frecvență mare a celor izbucnite din cauza nerespectării regulilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea sistemelor, echipamentelor și aparatelor electrice. Având în vedere că respectarea regulilor și măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență, precum și adoptarea unui comportament adecvat, conduc la evitarea sau limitarea semnificativă a producerii unor evenimente negative, soldate cu victime și/sau însemnate pagube materiale, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba vă aduce la cunoștință o serie de reguli și măsuri de apărare împotriva incendiilor la exploatarea sistemelor, echipamentelor și aparatelor electrice.

☞ Pentru a nu constitui cauze de incendiu, instalațiile electrice vor fi întreținute, verificate și utilizate în condițiile prevăzute în reglementările tehnice de specialitate și documentațiile producătorilor de echipamente. În acest sens, **se interzice:**

- ✓ înlocuirea siguranțelor, releelor de protecție și a întreruptoarelor automate cu altele necalibrate;
- ✓ racordarea unor consumatori care depășesc puterea nominală a circuitelor;
- ✓ încărcarea instalației electrice peste sarcina admisă;
- ✓ nerealizarea unor contacte electrice perfecte, sigure în timp și ușor de verificat;
- ✓ lăsarea neizolată a capetelor conductoarelor electrice, în cazul demontării parțiale a unei instalații;
- ✓ folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductoarelor electrice, fără ștecher, direct în prize;
- ✓ utilizarea receptorilor de energie electrică (radiatoare, reșouri, fiare de călcat, ciocane de lipit etc.) fără luarea măsurilor de izolare față de materialele și elementele combustibile din spațiul sau încăperea respectivă;
- ✓ utilizarea lămpilor mobile (portative) alimentate prin cordoane improvizate și/sau uzate;

☞ Instalațiile electrice scoase de sub tensiune temporar sau definitiv se vor marca în acest sens.

☞ În construcțiile în care se utilizează tensiuni electrice diferite, valorile acestora se vor marca la prize.

☞

☞ **În cazul producerii unui incendiu:**

✓ se vor anunța în timp operativ serviciile profesioniste pentru situații de urgență la numărul unic de urgență 112;

✓ se vor evacua materialele combustibile din zona focarului;

✓ se vor deconecta obligatoriu instalațiile electrice de sub tensiune;

✓ se va acționa pentru stingerea incendiului cu stingătoarele din dotare sau apă (doar după deconectarea instalațiilor electrice de sub tensiune).



PREVENIREA INCENDIILOR ÎN SEZONUL RECE:

EXPLOATAREA MIJLOACELOR / SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE

Măsurile specifice de prevenire aplicabile premergător și pe timpul exploatării sobelor/șemineelor:

- ☞ Verificați cu grijă sobele/șemineele, canalele și coșurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere;
- ☞ Tencuiți și dați cu var partea din pod a coșului de fum, în scopul sesizării imediate a fisurilor;
- ☞ Curățați canalele și coșurile de fum premergător sezonului rece și apoi periodic;
- ☞ Montați pe pardoseală, în fața ușii de alimentare cu combustibil, o bucată de tablă cu dimensiunile de 0,50 x 0,70 m, pentru a preveni o eventuală aprindere accidentală a podelei/materialelor combustibile, de la jarul căzut din sobă;
- ☞ Nu introduceți în sobă/șeminee lemne cu lungimea mai mare decât focarul, nu lăsați ușa de la focar deschisă și nu supraîncălziți sobele/șemineele;
- ☞ Nu lăsați copiii nesupravegheați, în încăperi unde sunt în funcțiune astfel de mijloace de încălzire.

Pentru mijloacele de încălzire locale sau centrale, care folosesc combustibil lichid, se recomandă următoarele măsuri:

- ☞ Verificarea etanșeității conductelor de alimentare cu combustibil;
- ☞ Interzicerea supraalimentării cu combustibil;
- ☞ Alimentarea cu combustibil atunci când mijlocul de încălzire nu este în stare de funcționare;
- ☞ Curățarea periodică a conductelor de alimentare și a duzelor de pulverizare.

O altă cauză frecventă de incendii este reprezentată de exploatarea necorespunzătoare a aparatelor electrice de încălzire și a instalațiilor electrice, pentru a căror evitare trebuie luate următoarele măsuri:

- ☞ Nu utilizați instalații electrice defecte, realizate sau reabilitate de personal neautorizat, montate direct pe materialele combustibile, cu improvizații, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant;
- ☞ Nu suprasolicitați circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depășesc puterea nominală a acestora;



Anexa 2 la nr.531145 din 16.12.2021

PREVENIREA INCENDIILOR ÎN SEZONUL RECE:

INSTALAREA, EXPLOATAREA ȘI CURĂȚAREA COȘURILOR DE FUM

☞ Coșurile de zid vor fi izolate față de elementele combustibile ale planșeelor și acoperișurilor astfel:

✓ la trecerea prin planșeu, prin îngroșarea zidăriei de cărămidă a coșurilor la 25 cm. În spațiul dintre coș și planșeu se introduce un strat de azbest sau două straturi de pâslă îmbibate cu argilă;

✓ la trecerea prin acoperiș, prin lăsarea unei distanțe de cel puțin 10 cm între fața exterioară a zidăriei coșului și elementele acoperișului, iar golul produs se închide cu un șorț de tablă;

☞ Nu este permis ca în coșuri să fie zidite elemente combustibile ale acoperișului, planșeului etc.;

☞ Coșurile se prelungesc deasupra acoperișului cu 0,5 - 0,8 m;

☞ Coșurile de zid vor fi permanent întreținute fără crăpături și curățate; este interzis a se folosi coșurile de zid netencuite; coșurile de zid se tencuiesc pe toată suprafața;

☞ Burlanele din metal nu vor fi instalate la o distanță mai mică de 70 cm față de pereții de scândură.

☞ **Înainte de utilizare (premergător sezonului rece) și periodic, coșurile de fum vor fi verificate, curățate și reparate de către personal specializat și autorizat.**